

Parametro	unità di misura	Valore di parametro D.Lgs 31/01	Media 2013
Cloro residuo *	mg/l		0,1
pH	unità pH	≥6,5-≤9,5	8,0
Conduttività	μS/cm a 20°C	2500	324
Ammonio	mg/l	0,50	<0,05
Nitrito (come NO ₂)	mg/l	0,50	<0,02
Nitrato (come NO ₃)	mg/l	50	4
Durezza totale **	°F		17
Calcio	mg/l	/	55
Magnesio	mg/l	/	6
Cloruro	mg/l	250	11
Solfato	mg/l	250	3
Fluoruro	mg/l	1,50	0,01
Boro	mg/l	1,0	0,04
Cianuro	μg/l	50	n.r.a.
Residuo secco a 180° ***	mg/l		218
Ossidabilità	mg/l O ₂	5,0	0,8
Piombo	μg/l	10	2
Cadmio	μg/l	5,0	0,7
Nichel	μg/l	20	2
Cromo	μg/l	50	0,4
Rame	mg/l	1,0	0,008
Alluminio	μg/l	200	30
Ferro	μg/l	200	23
Manganese	μg/l	50	0,5
Vanadio	μg/l	50	<0,1
Antimonio	μg/l	5,0	0,8

* valore consigliato 0.2 mg/l (se impiegato)

** Valori consigliati 15-50 °F (il limite inferiore vale per le acque sottoposte a trattamento di addolcimento o di dissalazione)

*** valore massimo consigliato: 1500 mg/l.

Legenda: n.r.a. = non rilevabile analiticamente