alto calore SERVIZI

# CERTIFICATO DI GARANZIA

**Valori medi* I semestre 2026**

## Avellino (AV)

| Parametri caratteristici acqua potabile | U. M. | Valore Rilevato | Limite D. Lgs 18/23 |
|---|---|---|---|
| Cloro | mg/l $Cl_2$ | 0,15 | - |
| Colore | - | accettabile | accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |
| Odore | - | accettabile | accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |
| Sapore | - | accettabile | accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |
| Torbidità | NTU | 0,4 | accettabile per i consumatori e senza variazioni anomale |
| Concentrazione ioni idrogeno | unità pH | 7,9 | $\geq$ 6,5 e $\leq$ 9,5 |
| Conduttività | µS/cm a 20°C | 363,7 | 2500 |
| Ossidabilità | mg/l $O_2$ | 0,57 | 5,0 |
| Residuo fisso | mg/l | 260,3 | - |
| Fluoruro | mg/l | 0,3 | 1,5 |
| Cloruro | mg/l | 11,67 | 250 |
| Nitrito | mg/l (come NO2) | <0,05 | 0,50 |
| Nitrato | mg/l (come $NO_3$) | 5,33 | 50 |
| Solfato | mg/l | 6,67 | 250 |
| Sodio | mg/l | 9,3 | 200 |
| Ammonio | mg/l | <0,05 | 0,50 |
| Potassio | mg/l | 6 | - |
| Magnesio | mg/l | 6 | - |
| Calcio | mg/l | 63,3 | - |
| Durezza (da calcolo) | °F | 18,3 | - |
| Alluminio | µg/l | <20 | 200 |
| Vanadio | µg/l | <2 | 140 |
| Cromo | µg/l | <2 | 50 |
| Manganese | µg/l | <2 | 50 |
| Ferro | µg/l | 4 | 200 |
| Nichel | µg/l | <2 | 20 |
| Rame | mg/l | <0,5 | 2,0 |
| Arsenico | µg/l | <1 | 10 |
| Selenio | µg/l | <1 | 20 |
| Cadmio | µg/l | <0,5 | 5,0 |
| Antimonio | µg/l | <1 | 10 |
| Mercurio | µg/l | <0,2 | 1,0 |
| Piombo | µg/l | <2 | 10 |
| Benzo (a) Pirene | µg/l | <0,005 | 0,010 |
| Idrocarburi Policiclici Aromatici | µg/l | <0,01 | 0,10 |
| Trialometani- totale | µg/l | 2 | 30 |
| Benzene | µg/l | <0,2 | 1,0 |
| Tetracloroetilene+Tricloroetilene | µg/l | <1 | 10 |
| 1,2 Dicloroetano | µg/l | <0,2 | 3,0 |
| Conteggio delle colonie a 22°C | numero/ml | presenti ma <3 | senza variazioni anomale |
| Batteri coliformi | numero/100ml | <1 | 0 |
| Escherichia coli | numero/100ml | <1 | 0 |
| Enterococchi intestinali | numero/100ml | <1 | 0 |
| Clostridium perfringens | numero/100ml | <1 | 0 |

Qualità Acqua Garantita
Alto Calore Servizi S.p.A.

* I valori rappresentano le medie delle determinazioni analitiche effettuate sull'intero territorio comunale